

موارد کنترلی در زمینه تاور کرین بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی					
تاریخ بازدید:		مرحله پیشرفت:		شماره گزارش:	
شماره پرونده:		شماره پروانه ساختمانی:		منطقه شهرداری:	
نشانی دقیق ملک:		شماره تماس:		ناحیه شهرداری:	
نام و نام خانوادگی مالک:		شماره تماس:			
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:		شماره پروانه اشتغال بکار:		شماره نظام مهندسی:	
مجدی ذیصلاح (دارای پروانه اشتغال):		اجرای پروژه با خود مالک است؟		مالک اجرا را به نماینده قانونی سپرده است؟	
دارد		ندارد		بلی	
خیر		بلی		خیر	
آقا / خانم / شرکت:		نام سرپرست کارگاه:		آقا / خانم / شرکت:	
شماره پروانه اشتغال به کار:		شماره تماس:		شماره تماس:	
شماره تماس:		نشانی:		نشانی:	

چک لیست

موارد کنترلی پیش و به هنگام نصب			ردیف
بند ۱۲-۱-۳-۹ و ۱۰ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان:			۱
وضعیت ممیزی		الف- آیا مالک طی قرارداد کتبی اجرای عملیات ساختمانی را به سازنده (مجری) ذی صلاح سپرده است؟	۱-۱
بلی	خیر	ب- آیا مجری ذیصلاح در پروژه / کارگاه حضور دارد؟	۲-۱
بلی	خیر	بند ۱۲-۲-۶-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان:	۲
وضعیت ممیزی		آیا نصب و آماده به کار شدن تاور کرین توسط اشخاص ذی صلاح انجام می شود و تاییدیه شروع به کار اخذ شده است؟	۱-۲
بلی	خیر	بند ۱۲-۲-۶-۱۳ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان:	۳
وضعیت ممیزی		الف - آیا محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه بازدید شده تا در موقع حرکت و کار، خطر برخورد با سایر جرنقیل ها، کابلهای برق، تاسیسات و بناهای موجود پیش نیاید؟	۱-۳
بلی	خیر	ب- آیا حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و ... رعایت شده است؟	۲-۳
بلی	خیر	بند ۱۲-۲-۶-۸ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان:	۴
وضعیت ممیزی		الف - آیا بررسی استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و پی، جهت مهار بصورت مطمئن در محل نصب، توسط اشخاص ذی صلاح بعمل آمده و تاییدیه فنداسیون به صورت مکتوب اخذ شده است؟	۱-۴
بلی	خیر	ب- آیا جهت مهار دستگاه تاور کرین در مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان در محل، اطمینان حاصل شده و کنترل های لازم توسط شخص ذیصلاح بعمل آمده است؟	۲-۴
بلی	خیر	آیا براساس آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) مصوب شورای عالی حفاظت فنی، دستگاه تاور کرین مجهز به سیستم ایمنی ارتینگ (چاه ارت) است؟	۵

وضعیت ممیزی		بند ۱۲-۶-۲-۱۴ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :	۶
خیر	بلی	الف - آیا در صورت عبور بار از روی معابر و فضای عمومی و خصوصی مجاور، از مرجع رسمی ساختمان مجوز لازم اخذ شده است ؟	۱-۶
موارد کنترلی در زمان بهره برداری از تاور کرین در کارگاه			
وضعیت ممیزی		بند ۱۲-۶-۲-۱۱ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :	۷
خیر	بلی	الف - آیا اپراتور (متصدی) تاور کرین دوره آموزشی لازم را طی نموده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است ؟	۱-۷
خیر	بلی	ب - آیا اپراتور (متصدی) تاور کرین دارای برگ گواهی بهداشتی و سلامت از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است ؟	۲-۷
وضعیت ممیزی		بند ۱۲-۶-۲-۱۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :	۸
خیر	بلی	الف - آیا دستگاه در زمان بهره برداری دارای کمک متصدی (علامت دهنده یا ریگر) است ؟	۱-۸
خیر	بلی	ب- آیا کمک متصدی (علامت دهنده یا ریگر)، آموزش لازم را دیده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای است ؟	۲-۸
وضعیت ممیزی		بند ۱۲-۶-۲-۹ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :	۹
خیر	بلی	الف - آیا مجری / پیمانکار / سازنده یا متولی بهره برداری از دستگاه تاور کرین ، شخص ذیصلاحی را برای کنترل های روزانه و هفتگی کلیه قسمت‌های دستگاه تاور کرین بکار گمارده است ؟	۱-۹
خیر	بلی	ب- آیا معاینه های فنی و بازدید های دوره ای دستگاه توسط شخص ذیصلاح و آزمایش کلیه قسمت های دستگاه هر شش ماه یکبار انجام می شود و گواهی سلامت تاور کرین (برگ گواهی اجازه کار) اخذ می گردد ؟	۲-۹
وضعیت ممیزی		بند ۱۲-۶-۲-۱۰ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :	۱۰
خیر	بلی	الف - آیا شناسنامه فنی تاور کرین (دفتر یا پرونده ای که تعمیرات اساسی ، تعویض قطعات و لوازم که به امضای شخص ذیصلاح رسیده ، همچنین گواهی نامه صلاحیت اپراتور و کمک اپراتور و مجوز سلامت تاور کرین در آن ثبت و نگهداری و همزمان با هرگونه تغییرات بروز می شود) در دفتر گارگاه موجود است ؟	۱-۱۰
موارد کنترلی در قبل از برچیدن تاور کرین در کارگاه			
خیر	بلی	آیا برچیدن (دمونتاز) تاور کرین توسط شخص ذیصلاح انجام می شود ؟	۱۱
خیر	بلی	آیا تدابیر لازم برای ایمن سازی فضاهای مجاور دستگاه در زمان دمونتاز و برچیدن آن توسط شخص ذیصلاح اندیشیده شده است ؟	۱۲
سایر			
خیر	بلی	در صورت تغییر اپراتور آیا موارد ردیف ۷ چک لیست مجددا کنترل شده است ؟	۱۳
خیر	بلی	در صورت تغییر ریگر آیا موارد ردیف ۷ چک لیست مجددا کنترل شده است ؟	۱۴
خیر	بلی	در صورت هرگونه جابجای محل تاور کرین ، آیا موارد ردیف های ۲-۳-۴-۵-۶- چک لیست مجددا کنترل شده است ؟	۱۵
خیر	بلی	آیا تاریخ انقضای گواهی سلامت تاور کرین کنترل شده و تمدید آن مجدد انجام شده است ؟	۱۶

تاریخ تکمیل :	نام خانوادگی مهندس ناظر:	مهرو امضا:
سایر / توضیحات :		

فرم ابلاغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین

به : آقای / خانم / شرکت :

مالک / سازنده (مجری) / نماینده قانونی مالک ؛ کارگاه ساختمانی به مشخصات جدول ذیل

موضوع: ابلاغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین (های) مستقر در کارگاههای تحت مسولیت

نام و نام خانوادگی مالک :	شماره نامه :	تاریخ :
شماره پرونده:	شماره پروانه :	منطقه شهرداری :
نشانی پستی ملک :		

بدینوسیله موارد نقص مقررات ایمنی مرتبط با تاور کرین مستقر در کارگاه به شرح ذیل ابلاغ می گردد . لذا فعالیت تاور کرین بدلیل اشکالات مشاهده شده، تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و صدور مجوز فعالیت منوط به رفع موارد مندرج و دستور کتبی اینجانب (پس از رویت مستندات مربوطه) امکانپذیر می باشد.

مشخصات تاور کرین			
مارک :	مدل :	سال ساخت :	ظرفیت باربری:
موارد تخلف از مقررات ایمنی با عملکرد تاور کرین			
ردیف	بند مرتبط با تخلف و نقص ایمنی	توضیح تخلف	اقدام مقتضی برای رفع تخلف
۱			
نام مهندس ناظر :	شماره پروانه مهندس ناظر :	مهر و امضا :	
اینجانب مالک / سازنده (مجری) / نماینده قانونی مالک، اقرار می نمایم ابلاغیه به شرح موارد فوق الاشاره را دریافت نمودم .			
مهر و امضا و اثر انگشت			

فرم ثبت ابلاغ عدم اجرائی ضوابط ایمنی تاور کرین در سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
واحد کنترل و ترویج مقررات - ایمنی کارگاههای ساختمانی
موضوع: اعلام نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه

با سلام

احتراماً، با توجه به بند ۱۲-۱-۵-۸- مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، موارد نقص ایمنی مرتبط با عملکرد تاور کرین مستقر در کارگاه ساختمانی به پلاک ثبتی و به شماره پروانه ساختمانی

..... به آدرس

.....

به شرح ضمایم پیوست اعلام میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این زمینه به عمل آید .

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

مهر و امضاء

فرم ثبت ابلاغ عدم اجرائی ضوابط ایمنی تاور کرین در شهرداری

مدیریت محترم شهرداری (منطقه)

موضوع: اعلام نقص اجرائی ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه

با سلام

احتراماً، با توجه به بند ۱۲-۱-۵-۸- مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، موارد نقص ایمنی مرتبط با عملکرد تاور کرین مستقر در کارگاه ساختمانی به پلاک ثبتی و به شماره پروانه ساختمانی

..... به آدرس

.....

به شرح ضمایم پیوست اعلام میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این زمینه به عمل آید .

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

مهر و امضاء

فرم ثبت ابلاغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاورکرین در اداره کار

ریاست محترم اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز

واحد بازرسی کار

موضوع: اعلام نقص اجرای ضوابط ایمنی تاورکرین در کارگاه

با سلام

احتراماً، با توجه به ماده ۷ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، موارد نقص ایمنی مرتبط با عملکرد تاورکرین

مستقر در کارگاه ساختمانی به پلاک ثبتی و به شماره پروانه ساختمانی

..... به آدرس

.....

به شرح ضمایم پیوست اعلام میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این زمینه به عمل آید.

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

مهر و امضاء